

T.C  
RİZE VALİLİĞİ  
İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ  
T.C. Sağlık Bakanlığı Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi  
Eğitim ve Araştırma Hastanesi

Sayı : 18824186/Sat./ 1101  
Konu : Teklif Vermeye Davet

15/05/2019

İlgi Firma; .....

Hastanemizin ihtiyacı olan, aşağıda cinsi ve miktarı belirtilen malzemelere ait hazırlayacağımız KDV hariç olmak üzere birim fiyat tekliflerinizi 17/05/2019 tarih ve saat 13.00 a kadar aşağıdaki tele faks numarasına veya satın alma birimine verilmesini rica ederim.

Engin YEŞİLBAŞ  
Müdür Yardımcısı

S.No	MALZEMENİN CİNSİ	BİRİM	MİKTAR	UBB NO	BİRİM FİYATI (KDV HARİÇ)	MİKTARA GÖRE TEKLİF EDİLEN FİYAT TOPLAMI (KDV HARİÇ)
1	HFC236 OTOMATİK YANGIN SÖNDÜRÜCÜ	ADET	2			

- UBB KODLARINI VE SUT KODLARINI MUTLAKA BELİRTİNİZ
- Teklifinizde ödeme süresiyle ilgili herhangi bir ifade belirtmeyiniz.
- KİSMİ TEKLİFE AÇIKTIR.
- TEKNİK ŞARTNAME EKTE TARAFINIZA SUNULMUŞTUR.
- ZAMANINDA GELMEYEN TEKLİFLER DİKKATE ALINMAYACAKTIR.
- Türkiye Kamu Hastaneleri Kurumu Mali Hizmetler Kurum Başkan Yardımcılığının 23.02.2016 tarih ve 19617613 sayılı yazısına istinaden TİTUB üzerinden barkod eşleştirmelerini yanlış, hatalı yapan firmalara yanlış eşleştirmeden kaynaklanan doğacak zararlar rücu edilecektir.
- TEKLİFLE BERABER MUTLAKA KATALOG VE ÖRNEK FATURA GÖNDERİNİZ.

1-Fiyatlarımıza KDV dahil değildir.


2-Yukarıdaki fiyatlardan vermeyi taahhüt ediyorum.

...../...../2019  
Firma Kaşe ve İmza

## HFC236 FA PANO İÇİ OTOMATİK YANGIN SÖNDÜRME SİSTEM CİHAZI ALIM TEKNİK ŞARTNAMESİ

T.C. Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi 2 adet 6 kg lık HFC236 FA gazlı PANO İÇİ OTOMATİK yangın söndürme cihazı alımı aşağıdaki hususlara göre yapılacaktır.

1. HFC236 FA yangın söndürme cihazları TSE standartlarına uygun (6 kg) kapasitede dolu olarak elektrik panolarına otomatik yangın söndürme sistem ilave edilecektir. Firma teknik birimin gösterdiği panolara sistemi kendisi monte edecektir. Firma iş sağlığı ve güvenliği tedbirlerini almakla yükümlüdür.
2. Elektrik Panosunda meydana gelecek bir yangında ısı yükselmesine bağlı olarak otomatik olarak gaz açığa çıkacak ve yangını söndürecek.
3. Cihazların gövdesi soğuk damgalı TSE amblemi (baklava şekli) olacak, imalat yılı, seri numarası, tüpün dolu ve boş ağırlığı, imalatçı firmanın kısa adı ve tescil edilmiş markası bulunacak, fabrikanın orijinal etiketi bulunacak, yetkili firma kendi etiketini yanına yapıştırabilir.
4. Söndürme kabiliyeti çok yüksek olup Ozona zarar vermeme özelliği bulunacaktır. Boşalım sonrası kalıntı ve leke bırakmayacaktır.
5. Bilgi işlem odaları, Arşiv odaları, İlaç ve sağlık tesisleri, Santral odaları, Elektrik kontrol pano odaları ve Laboratuvarlarda kullanılma özelliği taşıyacaktır.
6. Söndürücülerin dış yüzeyleri fırınlanmış kırmızı renk boyalı, çatlak, pürüz, karıncalanma vb, gibi kusurlar bulunmayacaktır.
7. Firma bütün cihazlar için TSE garanti belgesi verecek garanti süresince (4 yıl) yılda bir kez periyodik bakım ve kontrolleri TS 11748 standardına göre satıcı firma tarafından ücretsiz olarak kontrol edilecektir. Mühürlü cihazlardaki basınç kaybı vs. nedenlerle kullanılmayacak durumda olanlar tespit edilip ilgili firmaya iade edilecek ve bu cihazlar ücretsiz doldurulacaktır.
8. Firma kullanmış olduğu sistem ve söndürücüden oluşan bir yangın söndürme uygulaması yaparak, sistemin nasıl çalıştığını uygulamalı olarak gösterecektir.
9. Eğitim ve Araştırma Hastanesi Söndürücülerin TSE standartlarına uygunluğuna istediği kuruma ve kuruluşa test ettirebilecek, teste kullanılan cihazlar ile test masrafları satıcı firma tarafından karşılanacak, boşaltılan cihazlar satıcı firma tarafından aynı özellikte gaz ücretsiz olarak doldurulacaktır.
10. Firmalar şartnameyi okuduklarını ve aynen kabul ettiklerini belirterek kaşeleyip imzalayacaklar, kabul etmeyenlerin teklifi dikkate alınmayacaktır.

  
ALİ DEMİRCİ  
Söndürme Uzmanı  
Sic. No: 34226  
Sağlık Bakanlığı Eğitim ve Araştırma Hast.