

T.C.  
ŞANLIURFA VALİLİĞİ  
İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ  
Şanlıurfa Eğitim ve Araştırma Hastanesi Yöneticiliği

SAYI : 149  
KONU: Teklif Mektubu

**TEKLİF MEKTUBU**

Hastanemizin ihtiyaçlarından aşağıda cinsi ve miktarı yazılı olan malzemeler 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 22/d Maddesine esas ve hükümlerine göre satın alınacaktır. **KDV Hariç** toplam fiyatın hastanemiz Satın Alma Birimine gönderilmesini rica ederim.

E-mail : seahsatinalma@gmail.com  
Telefon : 0(414) 317 26 24/26/31/32/35/37/41  
Fax : 0(414) 317 26 30

Uğur YURTSEVEN  
İdari ve Mali İşler Müdür Yardımcısı

S.No	Adı	Miktarı	Birimi	UBB Kodu	Birim Fiyatı	Toplam
1	SU ARITMA - YUMUŞATMA CİHAZI SU YUMUŞATMA TUZU 25 KG	1200	ADET			
<b>GENEL TOPLAM</b>						

Teklif Veren Firmanın	
Adı	: Firma Yetkilisi
Adresi	:
Telefon	: Kaşe ve İmza
Fax	:
E-Mail	:

\*\*\* UBB Kodu ile birlikte gönderilmeyen teklifler değerlendirme dışı bırakılacaktır.  
\*\*\*Ödeme kapsamında olmayan (SUT Kodu kaydı olmayan) ürünlerin kabulü depomuzca yapılmayacaktır.

Hastane Adresi : Yenice Mah. Yenice Yolu No:1 EYYÜBİYE / ŞANLIURFA  
Topçu Meydanı Vergi Dairesi : 7990402358

Not : Mal alımlarında teklif edilen ürünlerin numunesi teklif geçerlilik tarihine kadar Hastanemiz Satın Alma Birimine gönderilecek olup, gönderilmediği takdirde firma teklifi değerlendirme dışı bırakılacaktır.

## TEKNİK ŞARTNAME

1. Beyaz renkli ve tablet şeklinde olmalıdır.
2. Temiz, berrak bir tuzlu su çözeltisi sağlamalıdır.
3. Nem oranı en çok %0,3 olmalıdır.
4. İçerisindeki (NaCl) oranı en az %99 olmalıdır.
5. İçerisindeki Kalsiyum oranı en çok 0.8 mg/kg olmalıdır.
6. Toplam sertlik (%10 luk çözeltide) 1,3-1,5 Fr olmalıdır.
7. 25 kg'lık torbalar halinde, dışı polipropilen, iç tarafı ise naylon olmalıdır.
8. Tuz torbalarının üzerinde ürüne ait bilgiler yer almalı, üretim yılı belirtilmelidir.
9. Yumuşatma sisteminde kullanmaya uygun olmalıdır.
10. En az iki rafine edilmiş olmalıdır.
11. Gıda maddeleri tüzüğüne uygun olmalıdır.
12. Numuneler normal olmasına rağmen işletmeye ihale sonrası sevki yapılacak olan tuzların filtrelerin optimum seviyede çalışmasını engellemesi ya da filtrelerin çalışmasında kullanılan valf gruplarına zarar vermesi durumunda yüklenici firma zararı karşılamakla yükümlüdür ve elverişsiz tuzlar depoda ayrılarak firmaya iade edilecektir.

Murat KAYA  
Meb. Tek.  
M. KAYA

Sadullah AYAN  
Etiler Mühürhisi