T.C.
DİYARBAKIR VALİLİĞİ
İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ
Diyarbakır Ağız Ve Diş Sağlığı Hastanesi

Sayı : E-41041542-949-336534486
Konu : Teklif Mektubu (1 Kalem Jeneratör İçin Akü Alımı) Hk.

19.11.2026

İLGİLİ FİRMALARA

Hastanemiz 2026 mali yılı ihtiyacı olan aşağıda cinsi ve miktarı yazılı Alım İşi, 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu'nun 22. maddesinin "d" bendi gereğince Doğrudan Temin Usulü ile yapılacaktır.

İsteklilerin Teklif Mektuplarını 23..... /11/2026 günü en geç saat: ..10.00..'da Hastanemiz Doğrudan Temin Birimine teslim etmenizi rica ederim.

TEKLİF MEKTUBUDUR

Hastanenizin ihtiyacı yukarıdaki listede yazılı malzemeleri, KDV hariç, karşılarında belirtilen fiyat üzerinden vermeyi kabul ve taahhüt ederim...../...../2026

S. NO	MALZEMENİN CİNSİ	AÇIKLAMA	UBB NO /MARKA	MİKTAR	BİRİM	BİRİM FİYATI	TOPLAM TUTAR
1	12 VOLT 135 AMPER SULU BAKIMSIZ AKÜ			2	ADET		
						TOPLAM	

Tel: 0 412 502 77 86-87 Dahili: 209-210
e-mail: dadsm.satinalma@saglik.gov.tr

*SUT kodu olan malzemelere teklif veren firmanın ilgili malzemenin distribütörü veya bayisi olması gerekmektedir. Numuneler teknik şartnameye uygunluğunun tespit edilmesi amacıyla kullanılacak ve istekliye iadesi idarenin takdirinde olacaktır.

*Şartlı teklifler ve Türk Lirası haricinde verilen teklifler değerlendirme dışı bırakılacaktır.

*Firmalar Teklif ettikleri ürünlerin Marka ,UBB ve SUT kodlarını yazmaları gerekmektedir.

Dt. İzzettin KARAMAN
Başhekim V.

Bu belge, güvenli elektronik imza ile imzalanmıştır.
Belge doğrulama kodu: CF12B15E-50E1-4A13-8B76-D265A8B14110 Belge doğrulama adresi: https://www.turkiye.gov.tr/saglik-bakanligi-ebys

ÜÇKUYULAR, TALAYTEPE MAHALLESİ LALEŞ BULVARI (GAZİ YAŞARGİL EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ YANI)
21070 KAYAPINAR/DİYARBAKIR 21000
Telefon No: 04120000000
e-Posta: İnternet Adresi: https://www.saglik.gov.tr/
Kep Adresi: diyarbakiragizvedissagligihastanesi@hs01.kep.tr

Bilgi için: Naciye BORAL
Tıbbı Sekreter
Telefon No: 04125027787

Ek: 1 Kalem Jeneratör İçin Akü Alımı Teknik Şartnamesi

Bu belge, güvenli elektronik imza ile imzalanmıştır.
Belge doğrulama kodu: CF12B15E-50E1-4A13-8B76-D265A8B14110 Belge doğrulama adresi: https://www.turkiye.gov.tr/saglik-bakanligi-ebys

ÜÇKUYULAR, TALAYTEPE MAHALLESİ LALEŞ BULVARI (GAZİ YAŞARGİL EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ YANI)
21070 KAYAPINAR/DİYARBAKIR 21000
Telefon No: 04120000000
e-Posta: İnternet Adresi: https://www.saglik.gov.tr/
Kep Adresi: diyarbakiragizvedissagligihastanesi@hs01.kep.tr

Bilgi için: Naciye BORAL
Tıbbı Sekreter
Telefon No: 04125027787

	T.C. DİYARBAKI VALİLİĞİ İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ DİYARBAKIR AĞIZ VE DİŞ SAĞLIĞI HASTANESİ TEKNİK ŞARTNAME			
Doküman No : YÖN.YD.003	Yayınlandığı Tarih: 08.05.2013	Revizyon No: 00	Revizyon Tarihi:	Sayfa No: 1/1

Malzeme/Hizmetin Adı	JENERATÖR AKÜSÜ TEKNİK ŞARTNAMESİ

12 VOLT 135 AMPER SULU TİP AKÜ

1. 120 Amper saat gücünde 12 Volt olacaktır.
2. Sulu ve bakımsız tip olacaktır.
3. Tampon şarj ile akü voltajını sabit tutacak özelliğe sahip olacaktır.
4. Uzak doğu menşeli ürünler olmayacaktır.
5. Hastanemize bağlı Dağkapı semt poliklinikte bulunan jeneratöre uygun olacaktır.
6. TSE belgeli olacaktır.
7. Kullanılacak olan malzeme 1. Kalite olup orijinal olacaktır.
8. 1 yıl garantili olacaktır..
9. Montaj ve demontaj işleri bakım firması tarafından yapılacaktır.

Diyarbakır Ağız ve Diş Sağlığı Hastanesi
A. Hakim AK
Teknisyen

Diyarbakır Ağız ve Diş Sağlığı Hastanesi
Yusuf ŞİMŞEN
Elektrik Teknikeri

Ekrem CAVDAR
Teknik Birim Sorumlusu
Diyarbakır Ağız ve Diş Sağlığı Hastanesi