



T.C.  
MALATYA VALİLİĞİ  
MALATYA İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ  
Malatya Şehit Mehmet Kılınç Ağız ve Diş Sağlığı Hastanesi

SAYI : 11085252.321-01/- 09  
KONU : Yaklaşık Maliyet Belirleme

11 /01/2019

.....

Hastanemizin Satınalma birimince alımı yapılacak olan Yapım işinin alımına esas olmak üzere, aşağıda cinsi ve miktarı yazılan yapım kaleminin **KDV hariç** fiyatların kurumumuza bildirilmesi hususunda;

Gereğini arz/rica ederim.

SN	Malzemenin Cinsi	Miktarı	Birimi	Birim Fiyatı	Toplam Fiyatı
1	DÖNER KAPI YAPIMI	1	ADET		

Dt. Fuat DEMİRTAŞ  
Başhekim

Ek : 1 Adet Teknik Şartname (2 Sayfa)

Adres : İnönü Cad.TCDD Ambar Yolu Malatya Eğitim ve Araştırma Hastanesi Arkası Yeşilyurt/MALATYA  
Tel : 0422 221 01 34 Dahili : 1136  
Faks : 0422 221 17 90  
e-posta : malatyaadsm.stn1m@saglik.gov.tr  
Bilgi için: Abdulrezzak AKÇA  
Unvan: İdari Memur

 MALATYA ŞEHİT MEHMET KILINÇ AĞIZ VE DİŞ SAĞLIĞI HASTANESİ	<b>TEKNİK ŞARTNAME FORMU</b>			
	DOKÜMAN NO KY.FR.07	YAYIN TARİHİ 02.11.2018	REVİZYON NO 00	REVİZYON TARİHİ 00

**İSTEM NO: 1334**

**MALZEME /CİHAZ ADI:Döner Kapı**

**İSTEYEN BİRİM/HASTANE:Malatya Şehit Mehmet Kılınc Ağz ve Diş Saęlıęı Hastanesi**

**İSTENEN ÖZELLİKLER:**


### DÖNER KAPI TEKNİK ŞARTNAMESİ


Yapım Şartları: (1) adet manuel döner kapı yapılacaktır.

#### **Teknik Özellikleri:**

- 3 (üç) adet sabit kanat ile konumlandırılacaktır.
- Tüm alüminyum yüzeyler RAL standartlarında elektrostatik toz boyalı veya eloksal olmalıdır. (Renk idare tarafından belirlenecektir.)
- Yan bombeli yanaklar : 4+4 mm şeffaf lamine bombeli camlı olmalıdır.
- Döner kapı kanatları :4+4 mm şeffaf lamine camlı olmalıdır.
- Döner kapıda kullanılacak profiller 30mm genişliğinde, 80mm uzunluęunda ve 2mm et kalınlığında olmalıdır.
- Döner kanatlar ile kapının sabit yanakları arasında asgari 35 mm emniyet mesafesi olmalıdır.
- Kanatların alt, üst ve dış kenarlarında en az 45 mm kalınlığında rüzgâr ve toz tutucu at kılı fırça fırçalar bulunacaktır, bu fırçalar istenildięi taktirde deęiştirilebilir olacaktır.
- Tüm camlar EPDM fitil sistemi ile tespit edilmelidir.
- Döner kapılarda güvenlięi saęlamak için kişilerin geçişi tamamlandıktan sonra kanatların serbestçe dönmesini engelleyerek durmasını saęlayacak ve kanatlar hızlı bir şekilde döndürüldüęünde hızı kontrol edip yavaşlamasını saęlayacak hız freni sistemi bulunmalıdır.
- Kapı iç tavanı, kapının tüm metal yüzeyleri ile aynı renkte boyalı alüminyum levhalardan oluşmalıdır.
- Kapı kolları 32 mm kalınlığında paslanmaz borudan imal edilmiş olmalıdır.
- Kapı çatısının dış hava şartlarına açık olan kısımlarına, dış hava şartlarına uygun bitüm kaplama ve çatı paneli kaplanarak su yalıtımı saęlanmalıdır.
- Aydınlatma için tavanda en az 4 adet halojen spot bulunmalıdır.
- Üzerindeki hava perdesinin kapı ile birlikte yeniden montajının yapılması işi ve montaj tamamlandıktan sonra döner kapının tüm dış yüzeylerindeki boşlukların dış cepheye uygun malzeme ile sızdırmaz olarak kapatılması işi yükleniciye aittir.
- Yüklenici firma mesai saatleri içinde arıza hizmeti vermeli, arızanın firmaya bildirilmesine müteakip 24 saat içerisinde müdahale edilmelidir.
- Kapı montajı yapıldıktan sonra idarece belirlenen kişilere muhtemel arızaları içeren teknik eğitim ve kullanıma yönelik dokümanlar verilmelidir.
- Kapı kanadının dönüş hızını ayarlayabilmesi için hız kontrol sistemi bulundurulmalıdır.
- Üretici firma ISO 9001-TSE-HYB belgelerine sahip olmalıdır.
- Kapı fabrikasyon hatalarına karşı en az 2 yıl garantili olmalıdır, 10 yıl parça desteęi verilmelidir.
- Kapı montajı yapan firmanın Malatya ili sınırları içerisinde çalışır durumda olan en az 10 adet manuel döner kapı referansı olmalıdır.
- Yapılacak işlem yerinde daha önceden ölçülendirilerek teklif yapılmalıdır.



1  


 11.01.2019

 MALATYA ŞEHİT MEHMET KILINÇ AĞIZ VE DİŞ SAĞLIĞI HASTANESİ	<b>TEKNİK ŞARTNAME FORMU</b>			
	DOKÜMAN NO KY.FR.07	YAYIN TARİHİ 02.11.2018	REVİZYON NO 00	REVİZYON TARİHİ 00

23. Teknik servisle işiştirare edilmelidir.  
24. Ölçüler yerinde tespit edilerek yerine uygun olarak yapılmalıdır.

### OPSİYONEL ÖZELLİKLER

- Kırılan Kanat :** Kanatlar maksimum 25kg itme kuvvetiyle sıkışmaya neden olmayacak şekilde rahatlıkla katlanabilmeli rüzgar gücü ile katlanmamalıdır.
- Gece Kalkanı :** Döner kapının dış kısmında bulunan, kapının gece kapanıp kilitlenebilmesini sağlayan binayı kötü hava şartları ve kötü niyetli kişilerden koruyacak oval şekilde manuel çalışacak tekerlek mekanizmalı kayar kapı yapılmalıdır. Kayar kapı hareket ettiği takdirde döner kapı acil stop durumuna geçmelidir. Gece kalkanının camları 4+4 lamine olmalı ve 30mm genişliğinde 80mm uzunluğunda ve en az 2mm kalınlığında profil kullanılmalıdır.

Bu Teknik Şartname 2 (iki) sayfadan ibaret olup; 11/01/2019 tarihinde komisyonumuzca imza altına alınmıştır.

Turan FIRAT  
Teknisy en

Muzaffer SERENKILI  
Makine Teknisyeni

İbrahim YOLCU  
Elk. Teknisyeni