



T.C. Sağlık Bakanlığı

T.C.
MALATYA VALİLİĞİ
MALATYA İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ
Malatya Ağız ve Diş Sağlığı Hastanesi

SAYI : 11085252.321-01/ 18
KONU : Teklif Mektubu

09.01.2018

Tekliflerin verileceği son tarih :15.01.2018
Saat : 14:00'a kadar

.....

Hastanemizin ihtiyacı olan aşağıdaki tabloda belirtilen mal kaleminin temini 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 22/d maddesi gereğince piyasadan teklif alınması usulü ile satın alınacaktır. İlgilendiğiniz takdirde **KDV hariç** fiyat teklifinizi genel şartlar doğrultusunda en geç 15.01.2018 tarih ve saat:14:00' a kadar Hastanemiz Satınalma (Doğrudan Temin) birimine fakslamanız ve aslını göndermeniz hususunda; Gereğini rica ederim.

Dt. Fuat DEMİRTAŞ
Başhekim

S.NO	BİRİM FİYATA ESAS İŞ KALEMİNİN ADI	MİKTARI	BİRİMİ	BİRİM FİYATI	TOPLAM FİYATI
1	6 Kg Kuru Kimyevi YSC Dolumları	5	Adet		

EK :1 Adet Teknik Şartname(1 Sayfa)

GENEL ŞARTLAR:

- 1- İstekliler tekliflerini KDV hariç rakam ve yazı ile bütün masrafları dahil olmak şartıyla verecektir.
- 2- Son teklif verme saatinden sonra idareye teklif veren isteklilerin teklifleri değerlendirmeye alınmayacaktır.
- 3- Ödeme saymanlığın nakit durumuna göre en geç 150(Yüzelli) gün içerisinde yapılacaktır.
- 4- Teslimat Teknik Şartname doğrultusunda yapılacaktır.
- 5- İstekli firmalar teklif mektubu ile birlikte teknik şartnamede istenilen bilgi ve belgelerin asıllarını teslim etmeleri gerekmektedir.
- 6- Teklifler bu format üzerinde yapılacak, farklı formatta sunulan teklifler değerlendirmeye alınmayacaktır.

Adres :Yavuz Selim Mah.Toki 1. Cadde No:34 Yeşilyurt/MALATYA
Tel : 0422 221 01 34 Dahili :265
Faks :0422 221 17 90
e-posta :malatyaadsm.stnln@saglik.gov.tr

Bilgi için:Kübra AKYÜZ
Unvan:Tıbbi Sekreter

 TC Sağlık Bakanlığı	MALATYA AĞIZ VE DİŞ SAĞLIĞI HASTANESİ	DOKÜMAN NO	
		REVİZYON NO	0
	REVİZYON TAR.	0	
	TEKNİK ŞARTNAME FORMU		YAYIN TARİHİ
		SAYFA NO	1 / 1

İSTEM NO: 1170


İSTEYEN BİRİM/HASTANE: Malatya Ağız ve Diş Sağlığı Hastanesi / Sivil Savunma Birimi

İSTENEN ÖZELLİKLER:

6 Kg. KURU KİMYEVİ (ABC)YANGIN SÖNDÜRME CİHAZLARI DOLUM ŞARTNAMESİ

1. Firmanın yetki belgesi, ayrıca vizesi iki yılı geçmemiş olacaktır.
2. Kullanılacak tozların istenen şartlara uygunluğuna ait tahlil sonucunu gösteren belgesi olmalıdır.
3. Firma Yangın söndürücüler için 4 (dört) yıllık garanti taahhütnamesi vermelidir. 1 (bir) yıllık periyodik bakımları firma tarafından ücretsiz olarak yapılacaktır. Periyodik bakımlar ve kontroller İdari ve Mali işlerde görevli bir personel eşliğinde ve Sivil Savunma Uzmanının bilgisi dahilinde yapılacaktır. Tutulacak tutanaklar dosyasında muhafaza edilmek üzere Sivil Savunma Uzmanına teslim edilecektir
4. Garanti süresi içerisinde mührü koparılmamış, deformasyon ve dış darbeye maruz kalmamış olduğu halde göstergesi (manometresi) düşük olan cihazların (Çalışma basıncı 18 BAR olacak) bedelsiz olarak yeniden doldurulmaları firmaya ait olacaktır.
5. Dolum ve bakım yapılan cihazlar hidrostatik basınç testine (sızdırmazlık testi) ve basınca dayanıklılık testine tabi tutulduğuna ve tozların istenen şartlara uygunluğuna ait tahlil sonucunu gösteren belgeler getirilecek. Dolum yapılan cihazlar TSE standartlarında belirtilen renk ve cins boya ile boyanmalı, boyama işlemi yangın söndürme cihazlarının orijinal rengine uygun olarak manometresine ve hortumuna taşmayacak şekilde yapılmalıdır. Cihazların üzerine, kullanma talimatı, kontrol çizelgesi ve kontrol çizelgesine dolum tarihi, boş ağırlığı (dara) ve toplam ağırlığı yazılmış olarak asılmalıdır.
6. Tatbikat amaçlı veya yangın çıkması sonucu kullanılan veya basıncı düşen tüplerin yerine emanet yangın söndürücüler dolu olarak konularak boş tüpler kurumdan tutanakla teslim alınacaktır. Firma tarafından en geç 1(bir) iş günü içerisinde doldurulacak tüpler yine kuruma tutanakla teslim edilip emanet bırakılan tüpler geri alınacaktır.
7. Cihazlar dolum için firmaya teslim edilirken kesinlikle boşaltılıp, tutanakla teslim edilmelidir. Firma yerinde yapılacak cihaz dolumlarını idarece tespit edilecek bir personel gözetiminde yapmalıdır. Doldurulacak tozlar ambalajında gözetmen eşliğinde açılmalıdır.
8. Boyasız olan yangın söndürücü tüplerinin yeniden boyatılması, Yangın söndürme tüplerinin yerinden alınıp dolumu yapıldıktan sonra tekrar eski yerlerine monte edilmesi yükleniciye ait olacaktır. Firma bütün cihazlar için TSE garanti belgesi, 4(dört) yıllık garanti taahhütnamesi vermelidir. Ayrıca 6 ayda bir periyodik bakım ve kontrolleri TS 11748 standardına göre satıcı firma tarafından ücretsiz olarak kontrol edilecektir. Yılda bir defada firma tarafından genel bakımları yapılacak, bakım ve kontroller uzman eşliğinde yapılarak tutanağa bağlanacaktır.
9. Yangın söndürme tüplerinin askılık çubukları ve vidaları olmayanlar firma tarafından tedarik edilerek uygun görülen yerlere firma tarafından asılacaktır.


Sayfa 1 / 2




10. Yangın söndürme cihazlarının içindeki toz ABC türü yangınlara karşı kesin etkili ve TS-EN 615 Normlarına uygun olmalıdır. Manamonyum fosfat oranı % 90 dan az olmayacak ve TSE'li olacaktır. Tozlar insan sağlığına zarar vermeyen nem ve rutubetten etkilenmeyen, tortulaşmayan nitelikte olacak, satıcı firmalar tozun özelliğini belirten broşürü ve yangın söndürme talimatı verecektir.
11. 1000 Volta kadar elektriği iletmeyecek özellikte olacaktır.
12. KKT 18 BAR basınçla dışarı fişkirabilecek ve püskürtme uzaklığı 6m den az olmayacaktır.
13. Teklif veren firmalar şartnamede belirtilen ilgili standartların (TSE 862 EN 3- TSE 5684) kalite ve imalat yeterlilik belgeleri vereceklerdir.
14. Firmalar şartnameyi okuduklarını ve aynen kabul ettiklerini belirterek kaşeleyip imzalayacaklar, kabul etmeyenlerin teklifi dikkate alınmayacaktır.

İş bu teknik şartname 2 (iki) sayfa olup; 01.12.2017 tarihinde komisyonumuz tarafından hazırlanmış ve imza altına alınmıştır.

Bedri KARAKUŞ
Sivil Savunma Amiri



Muzaffer SERENKİLİ
Makine Tek



Tuğba ÖZDEMİR CİN
Tıbbi Sekreter

